



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

ที่ ลย ๗๖๔๐๓ /๔๓

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการ ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๑ บ้านหนองบัว ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดการกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ ชุด

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ที่ ๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะแบบรูปรายการ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๑ บ้านหนองบัว ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณา กำหนดราคากลางเสร็จสิ้นแล้ว ตามโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๑ บ้านหนองบัว ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย เป็นเงิน ๙๐,๔๗๔ บาท (-เก้าหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน-) ตามรายละเอียดแนบท้าย

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกัน มีมติที่ประชุม ดังนี้

๑. เห็นควร นำราคากลาง จำนวนเงิน ๙๐,๔๗๔ บาท (-เก้าหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน-) ดำเนินการจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. การแบ่งงวดงาน จำนวน ๑ งวดงาน ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติ ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายบัณฑิต สายพันธ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางภาคินี ธรรมใส)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวระพล ชันตี)

เสนอ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ

(นางฐานิตา ไชยราช)

ผู้อำนวยการกองคลัง

พิจารณาแล้ว () อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

ลงชื่อ

(นายมณูญ บุตตะนาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

สรุปกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

โครงการ ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1

ปริมาณงาน ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

แบบเลขที่/2567 จำนวน...2...แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อ วันที่...15 ..เดือน..มกราคม... พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างาน ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา - งานเจาะบ่อน้ำบาดาล	90,474.00	1.0000	90,474.00	Factor F - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมราคาค่าก่อสร้าง เป็นเงิน				90,474.00	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				90,474.00	
(ตัวอักษร)		(เก้าหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายบัณฑิต สายพันธ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางภาคินี ธรรมใส)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวรัชพล ชันดี)

กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะแบบรูปายการงานก่อสร้าง
โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๑ บ้านหนองบัว ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

๑) ความเป็นมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้นำชุมชนและประธานกิจการประปา บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑ เรื่องขอความอนุเคราะห์ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลใหม่ เนื่องจากชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนน้ำอุปโภค- บริโภค ไม่เพียงพอ และการจัดเก็บรายได้น้ำ คงเหลือไม่เพียงพอต่อการซ่อมแซม ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะห์ มายังองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ ได้อนุมัติโอนงบประมาณมาตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๑ บ้านหนองบัว ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑๐๕,๐๐๐ บาท

๒) วัตถุประสงค์

โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๑ บ้านหนองบัว ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร ให้น้ำอุปโภค- บริโภค ที่เพียงพอกับการอุปโภค- บริโภค

๓) คุณสมบัติของผู้รับจ้าง

- ๑) มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๔) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๖ วรรคสาม
- ๕) ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๙
- ๖) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๗) เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง หรือเป็นผู้รับจ้าง หรือนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ปรากฏได้ว่าทำงานรับจ้างที่ต้องการจัดจ้าง ผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว
- ๘) กรณีเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจสอบรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ผู้ยื่นข้อเสนอมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันยื่นข้อเสนอ
- ๙) กรณีนิติบุคคลต้องเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และมีใบรับรอง SME เป็นลำดับแรก

๔) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

ดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๑ บ้านหนองบัว ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูหอกำหนด โดยมีปริมาณงานดังนี้

- งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด \varnothing ๕ นิ้ว ขนาดความลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๔ ลบ.ม./ชม. ตามแบบรูปรายการที่กำหนด

เงื่อนไขการบอกเลิกสัญญา

- ๑) เวลาล่วงเลยระยะเวลาไปเกิน ๑ ใน ๒ ของระยะเวลาตามแผนแล้ว คู่สัญญาที่มีผลงานสะสมไม่ถึงร้อยละ ๒๕ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง และความล่าช้าเป็นความผิดของคู่สัญญา
- ๒) เวลาล่วงเลยระยะเวลาไปเกิน ๑ ใน ๒ ของระยะเวลาตามแผนแล้ว ปรากฏกรณีดังต่อไปนี้
 - ๒.๑ คู่สัญญาที่มีผลงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของแผนงานประจำเดือน
 - ๒.๒ ผลงานไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง โดยความล่าช้าเป็นความผิดของคู่สัญญาทั้งหมด
- ๓) เวลาล่วงเลยระยะเวลาไปเกิน ๓ ใน ๔ ของระยะเวลาตามแผนแล้ว คู่สัญญาที่มีผลงานไม่ถึงร้อยละ ๖๕ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง โดยความล่าช้าเป็นความผิดของคู่สัญญา

๕) วงเงินงบประมาณ

งบประมาณ ที่ตั้งไว้ ๑๐๕,๐๐๐ บาท

๖) ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงาน

ดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๗) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

เกณฑ์ราคา (ราคาต่ำสุด) โดยคำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ

๘) งวดงานและการจ่ายเงิน

กำหนดส่งมอบและเบิกจ่ายงวดเดียว

๙) อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตรารายตัวร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

๑๐) กำหนดระยะเวลาประกันความชำรุดบกพร่อง

ระยะเวลา ๒ ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

(ลงชื่อ)



(นายบัณฑิต สายพันธ์)


ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

เพื่อโปรดพิจารณา

เจ้าหน้าที่เสนอร่างขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ
เห็นควรนำเรียนนายก ฯ เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

.....
.....



ลงชื่อ.....

(นางสาวรัชณีย์ ไพเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

วันที่1.5.ม.ค. 2567.....

คำสั่งนายองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

() เห็นชอบ/อนุมัติ

() ไม่เห็นชอบ/ทบทวน

() อื่นๆ.....



ลงชื่อ.....

(นายมนูญ บุตตะนาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

วันที่1.5.ม.ค. 2567.....

โครงการ ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1

แบบ ปร 4 แผ่นที่ 1/1

ประมาณราคา งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ/ค่าธรรมเนียม		ค่าแรงงาน/เครื่องจักร		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
1	งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล								
1.1	- ค่าขุดเจาะบ่อน้ำขนาด ศก. 5.00 นิ้ว ขนาดความลึก ไม่น้อยกว่า 60 เมตร หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม./ชม.	60.00	เมตร	-	-	1,250.00	75,000.00	75,000.00	
1.2	- ท่อกรบ่อ ท่อ pvc ชั้น 8.5 ขนาด 5.00 นิ้ว ยาว 4.00 เมตร	16.00	ฟอน	904.00	14,464.00	-	-	14,464.00	
1.3	- ค่าขออนุญาตขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (ราคาตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนดไว้ใน พรบ.น้ำบาดาล พ.ศ. 2520)	1.00	บ่อ	510.00	510.00	-	-	510.00	
1.4	- ค่าขออนุญาตใช้น้ำบาดาล (ราคาตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนดไว้ใน พรบ.น้ำบาดาล พ.ศ. 2520)	1.00	บ่อ	500.00	500.00	-	-	500.00	
	รวมยอดทั้งหมด				15,474.00		75,000.00	90,474.00	
	ขอตั้งงบประมาณทั้งสิ้น							90,474.00	


ตัวอักษร

เก้าหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน


หมายเหตุ : ค่าขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเป็นราคาสำนักงานงบประมาณกำหนด ซึ่งรวมค่าดำเนินการ กำไร และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เรียบร้อยแล้ว

แผนผังแสดงที่ตั้งโดยสังเขป

โครงการชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1
 ปริมาณงาน ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1 แห่ง
 หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย



องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ			
โครงการ	นายเสถียร ชูศรี	ผู้เขียน	ผู้ลงชื่อ
โครงการชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1	นายบัณฑิต สารพันธ์	สำรวจ	นางสาววิรัชชัช/ไพจิตร ภัคอุดม-ภูหอ
แสดงแบบ	<i>[Signature]</i>	วิศวกร	ผู้อนุมัติ
เลขที่แบบ	นายชฎก้อง ประจวบกิจ	ผอ. กอช.ช.ภ	นางณัฐญา บุตรระมาน
			นายก อบต.ภูหอ



รูปตัดบ่อน้ำบาดาล

รายละเอียดประกอบแบบ

1. บ่อน้ำบาดาล ขนาด \varnothing 5 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร หรือสามารถให้ปริมาณน้ำได้ไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
2. ท่อกรูบ่อท่อ PVC ขนาด 8.5 ขนาด \varnothing 5 นิ้ว จำนวน 16 ท่อน
3. ข้อกำหนดอื่นและการแก้ไขแบบ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องอยู่ในดุลยพินิจของช่างควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง เห็นชอบให้เป็นไปตามหลักวิชาช่างและเกิดประโยชน์สูงสุด

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง	
โครงการ	
จุดเจาะบ่อน้ำบาดาล	
แบบแปลน	
รูปตัดบ่อน้ำบาดาล	
สถานที่ก่อสร้าง	
บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 ตำบลภูหลวง	
อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย	
สำรวจ / เขียน	นายสมชาย ชาติดี นายช่างโยธาอาวุโส
วิศวกร	
ตรวจสอบ	
นายสมชาย ชาติดี	
อนุมัติ	นางสาวรัชชานี ไทเมือง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
นายสมชาย ชาติดี	
นายสมชาย ชาติดี	